

浄化槽設置工事チェックリスト			
対象者氏名			
検査項目		チェックのポイント	欄
1	流入管渠及び放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞はないか。	
2	放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3	誤接合等の有無	生活排水は全て接続されているか。	
		雨水や工場廃水等が流入していないか。	
4	升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点、及び一定間隔毎に適切な升が設置されているか。	
5	流入管渠、放流管渠、空気配管の状況	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	
6	かさ上げの状況	バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができるか。	
7	浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行にくい場所に設置されていないか。	
		保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
		コンクリートスラブが打たれているか。	
8	漏水の有無	漏水が生じてないか。	
9	浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10	接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材及び接触曝気槽の接触材に変形や破損はないか。	
		しっかり固定されているか。	
11	曝気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか。	
		しっかり固定されているか。	
		空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12	消毒設備の変形、破損、固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
		しっかり固定されているか。	
		薬剤筒は傾いていないか。	
13	ポンプ設備、（流入ポンプ、及び放流ポンプ）の設置、稼働状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	
		ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
		ポンプが2台以上設置されているか。	
		計画どおりの能力のポンプが設置されているか。	
		ポンプがしっかり固定されているか。	
		ポンプの取り外しが可能か。	
		ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げるおそれはないか。	
14	ブロワーの設置、稼働状況	防止対策がなされているか。	
		しっかり固定されているか。	
		アースがなされているか。	
		漏電のおそれはないか。	
浄化槽の名称		認定番号	登録番号
上記のとおり確認したことを証します。			
年 月 日		担当浄化槽設備士氏名	㊞
		浄化槽設備士免状の交付番号	